

Доступная мощность на источниках теплоснабжения по состоянию на 01.01.2026

Населённый пункт	Котельная	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Доступная мощность, Гкал/час
г. Белоярский	Блочная газовая котельная 4 мкр	3,1	1,94	1,16
г. Белоярский	Блочная газовая котельная Су-966	1,8	0,48	1,32
г. Белоярский	Общегородская котельная с бойлерной	80	58,44	21,56
г. Белоярский	Котельная блочная ВОС	7,71	4,05	3,66
-	Итого по г. Белоярский	92,61	64,91	27,7
с. Казым	Котельная блочная с ГРП № 1 с.Казым	6,76	2,11	4,65
с. Казым	Котельная № 2 газовая с ГРП с.Казым	1,7	0,27	1,43
-	Итого по с. Казым	8,46	2,38	6,08
с. Полноват	Котельная с ГРП с. Полноват	9,33	2,5	6,83
с. Ванзеват	Котельная с оборудованием № 1 с.Ванзеват	2,58	0,13	2,45
с. Верхнеказымский	Котельная № 2 с. Верхнеказымский	6,02	1,26	4,76

Доступная мощность на источниках водоснабжения на 01.01.2026

Населённый пункт	Водоочистные сооружения	Установленная мощность, куб.м/час	Подключенная нагрузка, куб.м/час	Доступная мощность, куб.м/час
г. Белоярский	ВОС г. Белоярский	208,33	117,55	90,78
с. Полноват	ВОС с.п. Полноват	6,25	2,62	3,63
с. Ванзеват	Павильон очистки воды с. Ванзеват	0,21	0,04	0,17
с. Казым	ВОС с. Казым	4,17	2,17	2
п. Сорум	ВОС п. Сорум	41,67	10,03	31,64

Информация составлена на основе экспертных заключений к тарифам в сфере теплоснабжения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2026 год.