

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
Г. БЕЛОЯРСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
«БЕЛОЯРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
(МУП "БКС")**

628162, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Белоярский, микрорайон 3, дом 27 А
Тел./факс (34670) 35-5-25. E-mail: info@rsobks.ru
ИНН/КПП 8611013174/861101001 код ОГРН 1228600009846 БИК 047162812
Расчетный счет № 40702810800270000776
Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск
Корр. счет № 30101810465777100812

**СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
Проб воды ВОС МУП "БКС"
за апрель 2023г.**

Место отбора пробы: Водоочистные сооружения

Наименование пробы:

Вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

Цель исследования:

на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21

Даты отбора проб:

01.04.2023г-30.04.2023г

N п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Значение	Кол-во проб	Норматив
1	Запах при 20 С	баллы	2 хлорн.	120р/мес	не более 2
2	Запах при 60 С	баллы	2 хлорн.	120р/мес	не более 2
3	Цветность	градус	10	720р/мес	не более 20
4	Мутность	ЕМФ	<1	120р/мес	не более 2,6
5	РН	ед.рН	6,74	120р/мес	от 6,0-9,0
6	Железо общее	мг/ дм3	<0,1	120р/мес	не более 0,3
7	Жесткость общая	Ж°	0,615	1р/мес	не более 7
8	Общее микробное число (ОМЧ)	кол. в 1 мл	отсут.	20р/мес	не более 50
9	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	отсут.	20р/мес	отсутствие
10	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ/100 мл	отсут.	20р/мес	отсутствие

Начальник УЭиРКиВС

И.Ю. Трушин

Исполнитель:

Инженер-химик:

И.Н. Фомина